

GP2018-08

**IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
 PERCHÉ E COME TENERE UN REGISTRO DEI CONTROLLI**

Il quadro (complesso) di riferimenti normativi che obbligano alla tenuta del Registro dei Controlli Antincendio:

 Impianti termici > 116 kW  Depositi materiali combustibili  Depositi gas combustibili/comburenti  Officine meccaniche > 25 addetti  Teatri  Scuole > 100 persone  Civili abitazioni > 24 m (h)	ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (All. I al D.P.R. 151/11) ATTIVITÀ SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL T.U. D. Lgs. 81/08 (tutte le attività lavorative private e pubbliche)	OBBLIGO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLI E MANUTENZIONI AI SENSI DELL'ALL. 6.4 DEL D.M. 10/03/1998	ATTIVITÀ NON SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL T.U. D. Lgs. 81/08	OBBLIGO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLI E MANUTENZIONI I AI SENSI DELL'ALL. 6.4 DEL D.M. 10/03/1998
		ATTIVITÀ NON SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL T.U. D. Lgs. 81/08		OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO PER ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ART. 3.3 DEL D.M. 20/12/2012 (impianti) E SPECIFICHE NORME TECNICHE UNI/ISO (impianti e attrezzature)

ESEMPI DI ATTIVITÀ SOGGETTE: ELENCO NON ESAUSTIVO!

DEFINIZIONI (secondo D.M. 10/03/1998)

SORVEGLIANZA	controllo visivo atto a verificare che le misure di protezione antincendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni accertabili tramite esame visivo (GENERALMENTE SVOLTA DA PERSONALE INTERNO)
CONTROLLO PERIODICO	insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti antincendio (GENERALMENTE SVOLTO DA PERSONALE ESTERNO QUALIFICATO CHE RILASCI RAPPORTO DI INTERVENTO)
MANUTENZIONE	Manutenzione ordinaria e straordinaria (GENERALMENTE SVOLTA DA PERSONALE ESTERNO QUALIFICATO CHE RILASCI RAPPORTO DI INTERVENTO O DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ)

QUALI SONO LE «ATTREZZATURE» DA CONTROLLARE

Tutti quegli elementi che, in caso di emergenza, è importante che siano presenti, integri e correttamente funzionanti vanno sottoposti a sorveglianza e controlli:

- Estintori
- Impianti di spegnimento degli incendi (idranti, sprinkler, impianti a gas)
- Impianti di rivelazione incendio e allarme
- Impianti di evacuazione fumo e calore
- Vie di esodo e uscite di sicurezza
- Strutture e chiusure tagliafuoco
- Valvole di intercettazione dei combustibili e pulsanti di sgancio corrente
- Luci di emergenza
- Cassette di primo soccorso



CON CHE PERIODICITÀ EFFETTUARE I CONTROLLI

- Non è sempre stabilita una periodicità per la sorveglianza (ad eccezione di alcuni casi previsti da specifiche norme tecniche relative agli impianti antincendio), ma si presuppone che essa debba essere svolta con cadenza più ravvicinata rispetto ai controlli semestrali
- I controlli vanno eseguiti almeno semestralmente (o secondo periodicità stabilite dalle norme tecniche specifiche)



CHI PUÒ FARE I CONTROLLI

- La sorveglianza può essere eseguita da personale aziendale che abbia ricevuto opportune istruzioni
- I controlli possono essere eseguiti da personale «competente e qualificato» e quindi da chiunque, interno o esterno all'Azienda, sia in possesso di tali, non meglio precisate, competenze e qualifiche (*N.B. Normalmente i controlli vengono affidate a fornitori esterni*)
- È importante che tutti gli interventi sulle attrezzature antincendio, che si tratti di sorveglianza, controlli periodici o manutenzione, sia documentata, con firma dell'esecutore ed esito dell'intervento. Per maggiore praticità si raccolgono in un unico fascicolo tutti i rapporti di intervento di sorveglianza, controlli periodici e manutenzione

